



CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

2852-CPR-0110

In compliance with Regulation (EU) n° 305/2011 of the European Parliament and the Council of 9 March 2011 (the Construction Products or CPR) this certificate applies to the construction product
In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Fire detection and fire alarm systems - alarm devices - sounders

Sistemi di rivelazione e di allarme antincendio - dispositivi d'allarme - sirene

Intended use / Destinato a	Type Reference / Modello di riferimento
Fire Safety	DOA FJ/CPD

Sounders parameters / Parametri sirene
See annex

placed on the market under the name or trade mark of/ immesso sul mercato sotto il nome o il marchio

Avotec Srl

Via B. Luini, 73 - 20821 - Meda (MB) - Italy

and produced in the manufacturing plant/ e fabbricato nello stabilimento di produzione

Via Bologna, 114 - 20831 - Seregno (MB) - Italy

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e delle prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

in base al sistema 1 per le prestazioni indicate nel presente certificato sono applicate e che il controllo della produzione in fabbrica condotto dal produttore è valutato per garantire la

constancy of performance of the construction product / costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione

This certificate was first issued on 12/06/2020 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 12/06/2020 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, il metodo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni nonché il luogo e le condizioni di produzione non cambino significativamente oppure per sospensione o cancellazione da parte dell'organismo notificato.

This certificate includes an annex with 1 (one) page / Questo certificato comprende un annesso con 1 (una) pagina

Capriano del Colle, 16/03/2021

Ing. Michele Peschiera

Technical director of the notified body / Direttore tecnico organismo notificato



ANNEX OF CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

ANNESSO DEL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

2852-CPR-0110

Type reference / Modello di riferimento	DOA FJ/CPD
Type versions / Versioni del modello	DOA FJ/CPR

Sounders parameters / Parametri sirene
Type A (indoor use)
Continuous sound
Swap sound

Type reference / Modello di riferimento	DOA FJ/CPD
Type versions / Versioni del modello	DOA FJ/UNI

Sounders parameters / Parametri sirene
Type A (indoor use)
Suono 1: Suono normato UNI 11744 di Preallarme, sweep 800 - 970 Hz
Suono 2: Suono normato UNI 11744 di Evacuazione, continuo 970 Hz