



### SOLO-330

Comprobador de detectores.

#### Descripción

Cabeza difusora transparente que permite ver los leds de comprobación del funcionamiento de los detectores de humo. Se acciona a través de una ligera presión contra el techo. Dispone de alojamiento ajustable para el envase de gas de pruebas TA 250 para humo y SOLO-C3-001 para detectores de CO. La cabeza es basculante para poder acceder al detector desde cualquier ángulo respecto a la vertical.

#### Características



#### Comprobador de detectores de humo Solo 330



Disfrazador de aerosol Solo 332\* disponible para detectores más grandes.



1 Desensrosque y quite el vaso de sujeción inferior.



2 Coloque el bote de aerosol en el vaso.



3 Vuelva a colocar el vaso y ensrosque hasta que se active el aerosol. Retroceda ligeramente hasta que no salga gas.



4 Inserte el Solo 330 en el tubo. Coloque la campana del Solo 330 sobre el detector, verificando que haya una buena obturación alrededor de la cámara de humo.